

SOLCA NÚCLEO DE LOJA

CONCURSO N°213-2024

INVITACIÓN

La Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador, Solca Núcleo de Loja, invita a las personas naturales y/o jurídicas nacionales o extranjeras, domiciliadas en el país y legalmente capacitadas a participar en el **CONCURSO DE COMPARACIÓN DE OFERTAS PARA LA PROVISIÓN DEL SERVICIO DE:**

READECUACIÓN DEL SISTEMA DE ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA LA INCORPORACIÓN DEL UPS QUE ALIMENTARÁ AL EQUIPO TOMÓGRAFO TOSHIBA MODELO ACTIVION 16.

Condiciones Generales:

- SOLCA Núcleo de Loja puede declarar desierto el proceso en caso de no convenir a los intereses institucionales.
- El procedimiento se ceñirá a las disposiciones del Reglamento Interno para la Adquisición de Bienes, Fármacos, Insumos y Equipos Médicos, Contratación de Obras y Prestación de Servicios incluidos los de Consultoría para SOLCA Núcleo de Loja.
- El presente proceso contempla la posibilidad de la adjudicación parcial (uno o varios productos ofrecidos) o total, según convenga a los intereses institucionales.
- Solca Núcleo de Loja puede solicitar aclaraciones de las ofertas previo a la adjudicación.
- **Forma de pago: Contra – Entrega**
- **Plazo de entrega:** La oferta debe ser enviada al **correo electrónico: ofertas.solcaloja@gmail.com, hasta las 13H00 del viernes 25 de octubre de 2024.** No se recibirán ofertas fuera del plazo y hora indicada.

Requerimientos generales de la oferta:

- o Oferta a nombre de: SOLCA NÚCLEO DE LOJA, Ruc:1191707970001
 - o Nombre del oferente:
 - o Detallar nombre completo de representante legal de la empresa, apoderado o persona natural.
 - o Adjuntar copia del Registro Único de Contribuyentes (R.U.C).
 - o Detallar dirección completa, números telefónicos: convencional- móvil y correo electrónico.
 - o La oferta debe estar firmada por el oferente (personas naturales), su representante legal o apoderado, caso contrario será desestimada.
1. La institución no cubrirá costos adicionales por traslado o transporte, por tal motivo el valor debe estar inmerso en el costo ofertado.
 2. La oferta debe ser presentada con toda la información solicitada, adjuntando la documentación soporte correspondiente.

Requerimientos específicos de la oferta:

Empresa:			
RUC:			
Dirección:			
Teléfono:			
Correo electrónico:			
Servicio de: READECUACIÓN DEL SISTEMA DE ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA LA INCORPORACIÓN DEL UPS QUE ALIMENTARÁ AL EQUIPO TOMÓGRAFO TOSHIBA MODELO ACTIVION 16.			
Descripción: readecuación de acometida eléctrica para UPS del tomógrafo Toshiba, incluye interconexión y puesta a punto de transformadores secos y tablero de Bypass existentes. No incluye obra civil.			
Materiales	Unidad	Cantidad	
Cable superflex 4/0	M	162	
Tablero doble fondo de 0,60x0,40x0,30	U	1	
Breaker tipo caja moldeada de 3 polos 200amp	U	1	
Material menudo para fijación y conectorización de tablero y cinta termo sensible contraíble	U	1	
Canaleta metálica tipo escalerilla de 5cm x 15cm	M	15	
Terminal ojo de compresión cable 4/0	U	37	
Mano de obra	Unidad	Cantidad	
Tendido y conexión de acometida eléctrica en baja tensión 3x4/0 (4/0) flex	M	33	
Reubicación de acometida existente 3x4/0 + (4/0)	GLB	1	

Instalación y conexión de breaker tipo caja moldeada 3 polos 200amp en la caja doble fondo	U	1	
Conexión de transformador seco elevador de 220V / 400V con tablero Bypass existente	U	1	
Conexión de transformador seco reductor de 400V / 200V con tablero control equipo de tomografía	U	1	
Forma de pago: 100% contra entrega			
Plazo de entrega: 5 días			
Garantía: 1 año			
Validez de la oferta: 45 días			
Valor total sin IVA:			
Indicar si aplica IVA:			

Loja, 22 de octubre de 2024.

**PRESIDENTE EJECUTIVO
SOLCA NÚCLEO DE LOJA**