

SOLCA NÚCLEO DE LOJA

CONCURSO N°278-2025

INVITACIÓN

La Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador, Solca Núcleo de Loja, invita a las personas naturales y/o jurídicas nacionales o extranjeras, domiciliadas en el país y legalmente capacitadas a participar en el **CONCURSO DE COMPARACIÓN DE OFERTAS PARA:**

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA RED DE OXÍGENO PARA HOSPITALIZACIÓN DE ONCOLOGÍA DOS EN EL CUARTO PISO DEL BLOQUE A, SOLICITUD DE COMPRA 11534.

Condiciones Generales:

- SOLCA Núcleo de Loja puede declarar desierto el proceso en caso de no convenir a los intereses institucionales.
- El procedimiento se ceñirá a las disposiciones del Reglamento Interno para la Adquisición de Bienes, Fármacos, Insumos y Equipos Médicos, Contratación de Obras y Prestación de Servicios incluidos los de Consultoría para SOLCA Núcleo de Loja.
- Solca Núcleo de Loja puede solicitar aclaraciones de las ofertas previo a la adjudicación
- **Forma de pago:** 30% de Anticipo (mediante la emisión de garantía de buen uso del anticipo) y 70% Contra entrega (una vez emitido el informe de recepción a conformidad).
- **Plazo de entrega:** Las ofertas se presentará en sobre cerrado y debidamente sellado (identificando el # de concurso al que participa), en la Secretaría General de la Institución, ubicada en la ciudad de Loja, Av. Salvador Bustamante Celi y Agustín Carrión, esquina, sector Jipiro, hasta las **13H00 del 10 de diciembre de 2025**. No se recibirán ofertas fuera del plazo y hora indicada.

Requerimientos generales de la oferta:

- o Oferta a nombre de: SOLCA NÚCLEO DE LOJA, Ruc:1191707970001
- o Nombre del oferente
- o Detallar nombre completo de representante legal de la empresa, apoderado o persona natural.
- o Adjuntar copia del Registro Único de Contribuyentes (R.U.C).
- o Detallar dirección completa, números telefónicos: convencional-móvil y correo electrónico.
- o La oferta debe estar firmada por el oferente (personas naturales), su representante legal o apoderado, caso contrario será desestimada.

1. El oferente debe detallar el precio total de la oferta sin IVA y más IVA, considerando que Solca Núcleo Loja no contempla reajuste de precios luego de la adjudicación y los precios unitarios incluyendo todos los decimales que emplea.

2. La institución no cubrirá costos adicionales por traslado o transporte, por tal motivo el valor debe estar inmerso en el costo ofertado.
3. La oferta debe ser presentada con toda la información solicitada, adjuntando la documentación soporte correspondiente.

REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DE LA OFERTA:

Es obligatorio que el oferente proporcione toda la información solicitada en la siguiente matriz:

DATOS	DATOS PARA LLENAR POR EL OFERENTE
EMPRESA	
RUC	
DIRECCIÓN:	
TELÉFONO:	
CORREO ELECTRÓNICO:	
DESCRIPCIÓN: Suministro de tubería de cobre tipo L ½" largo 140 metros, tubería de cobre tipo L ¾" largo 50 metros, por tumbados y pared, con 1 caja de válvulas de ¾" para colocar 24 tomas de oxígeno tipo OHMEDA para pared empotrable con tuberías de cobre y suelda fuerte 15%, con bases, soportes metálicos para tubería, con sus respectivas pruebas de funcionamiento y hermeticidad e instaladas en las paredes de las cabeceras de las 24 camas de las habitaciones de hospitalización de oncología dos en el cuarto piso del bloque A y conectadas a la red matriz principal existente que viene desde la central de oxígeno que se encuentra en la planta baja del bloque A. No incluye trabajos de albañilería como es el picado y empotrado de la tubería y tomas en las paredes, trabajo que será realizado con personal de mantenimiento de SOLCA Loja.	
Rubro:	Cantidad:
Instalación de tomas de oxígeno de pared:	24 U
Tubería de cobre tipo L de ½":	140 M
Tubería de cobre tipo L ¾" :	50 M
Caja de Válvulas ¾":	1 U
UBICACIÓN: En las 24 camas individuales de las habitaciones de hospitalización de oncología dos en el cuarto piso del bloque A.	
MATERIAL: En tubería de cobre incluye accesorios de cobre, tipo L ½", suelda fuerte 15%, bases y soportes metálicos.	
ACABADOS: Soldada con bases, soportes metálicos, colocadas las 24 tomas de oxígeno tipo OHMEDA para pared empotrable con respectivas	

pruebas de funcionamiento, hermeticidad y seguridad.	
COLOR: La red de tuberías del sistema de oxígeno pintada con su correspondiente color	
FORMA DE PAGO: 30% de Anticipo (mediante la emisión de garantía de buen uso del anticipo) y 70% Contra entrega (una vez emitido el informe de recepción a conformidad).	
GARANTÍA: 1 AÑO	
TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS (o menos de ser posible)	
VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS	
CANTIDAD: 24 tomas de oxígeno	
Precio unitario sin IVA:	
Precio total sin IVA:	
INDICAR SI APLICA IVA:	

- Los interesados en participar deberán conocer y revisar las habitaciones de hospitalización de oncología dos en el cuarto piso del bloque A del hospital de SOLCA NÚCLEO de Loja como requisito previo a la presentación de la oferta.
- El adjudicatario para realizar estos trabajos de instalación de la red y tomas de oxígeno para pared en las habitaciones de hospitalización de oncología dos en el cuarto piso del bloque A del hospital de SOLCA Loja, deberá aceptar los horarios que autorice la responsable de enfermería para ejecutar los mismos.

Loja, 05 de diciembre de 2025.

**Ing. Luis Alejandro Reyes V.
PRESIDENTE
SOLCA NÚCLEO DE LOJA.**