

SOLCA NÚCLEO DE LOJA

CONCURSO N°157-2026

INVITACIÓN

La Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador, Solca Núcleo de Loja, invita a las personas naturales y/o jurídicas nacionales o extranjeras, domiciliadas en el país y legalmente capacitadas a participar en el **CONCURSO DE COMPARACIÓN DE OFERTAS PARA SERVICIO DE:**

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS DEL BLOQUE A DEL HOSPITAL A TRAVÉS DE LA NUEVA CENTRAL DE INCENDIOS BOSCH MODELO AVENAR.

Condiciones Generales:

- SOLCA Núcleo de Loja puede declarar desierto el proceso en caso de no convenir a los intereses institucionales.
- El procedimiento se ceñirá a las disposiciones del Reglamento Interno para la Adquisición de Bienes, Fármacos, Insumos y Equipos Médicos, Contratación de Obras y Prestación de Servicios incluidos los de Consultoría para SOLCA Núcleo de Loja.
- Solca Núcleo de Loja puede solicitar aclaraciones de las ofertas previo a la adjudicación
- **Forma de pago:** 40% anticipo (con emisión de garantía de buen uso) y 60% una vez suscrito el acta de entrega-recepción.
- **Plazo de entrega:** Las ofertas (original y copia) se presentarán en **sobre cerrado** y debidamente sellado, **en la Secretaría General** de la Institución, ubicada en la ciudad de Loja, Av. Salvador Bustamante Celi y Agustín Carrión, esquina, sector Jipiro, hasta las 13H00 del **8 de julio 2026**. No se recibirán ofertas fuera del plazo y hora indicada.

Requerimientos generales de la oferta:

- o Oferta a nombre de: SOLCA NÚCLEO DE LOJA, Ruc:1191707970001
 - o Nombre del oferente
 - o Detallar nombre completo de representante legal de la empresa, apoderado o persona natural.
 - o Adjuntar copia del Registro Único de Contribuyentes (R.U.C).
 - o Detallar dirección completa, números telefónicos: convencional- móvil y correo electrónico.
 - o La oferta debe estar firmada por el oferente (personas naturales), su representante legal o apoderado, caso contrario será desestimada.
1. El oferente debe detallar el precio total de la oferta sin IVA y más IVA, considerando que Solca Núcleo Loja no contempla reajuste de precios luego de la adjudicación y los precios unitarios incluyendo todos los decimales que emplea.
 2. La institución no cubrirá costos adicionales por traslado o transporte, por tal motivo el valor debe estar inmerso en el costo ofertado.
 3. La oferta debe ser presentada con toda la información solicitada, adjuntando la documentación soporte correspondiente.

Requerimientos específicos de la oferta:

Es obligatorio que el oferente proporcione toda la información solicitada en la siguiente matriz:

REQUERIDO				OFERTADO
EMPRESA				
RUC				
DIRECCIÓN:				
CORREO ELECTRÓNICO:				
TELÉFONO:				
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS DEL BLOQUE A DEL HOSPITAL A TRAVÉS DE LA NUEVA CENTRAL DE INCENDIOS BOSCH MODELO AVENAR.				
Descripción general: Implementación del sistema de detección de incendios del bloque A del hospital que incluye: 1. Implementación de cableado de incendio y rutas para los 5 pisos del bloque A. 2. Implementación de dispositivos de detección de incendio (sensores de humo, sensores de temperatura, estaciones manuales, luces estroboscópicas, módulos de monitoreo y aislamiento) 3. Utilización de la central de incendios Bosch modelo AVENAR del hospital como parte del sistema de detección de incendios del bloque A.				
Especificaciones técnicas:				
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	
1	PUNTO PARA EL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, INCLUYE TUBERÍA O BX METALIZADA, CABLE ANTIFLAMA 2 X18 AWG, ACCESORIOS, MANO DE OBRA.	U	215,00	
2	Enlace con sistema de incendio del bloque B Incluye: * Cable antifiama 2x16 AWG * Tubería EMT 1/2" y accesorios EMT de unión, terminación, curvatura y de paso hasta escalerilla. * Material menudo de fijación.	U	1,00	
3	DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO, DIRECCIONABLE, SIMILAR A AVENAR	U	169,00	
4	DETECTOR DE TEMPERATURA FOTOELECTRICO, DIRECCIONABLE, SIMILAR A AVENAR	U	7,00	
5	MÓDULOS DE AISLAMIENTO, SIMILAR A AVENAR	U	6,00	
6	MÓDULOS DE MONITOREO, SIMILAR A AVENAR	U	6,00	
7	MÓDULOS DE CONTROL NAC, SIMILAR A AVENAR	U	4,00	
8	ESTACIONES MANUALES DE ACCIÓN SIMPLE, SIMILAR A AVENAR	U	9,00	
9	LUCES ESTROBOSCÓPICAS CON SIRENA INCORPORADA, SIMILAR A AVENAR	U	18,00	
10	DEPURACIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN ANTIGUO INCLUYE DESINSTALACIÓN DE CENTRAL DE INCENDIOS, DISPOSITIVOS Y RETIRO DE RED ANTIGUA	GL	1,00	

11	HABILITACIÓN DE CENTRAL DE INCENDIOS SECUNDARIA BOSH FPD-7024	GL	1,00
12	PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA CENTRAL AVENAR	U	1,00

Condiciones de la contratación: la oferta se ceñirá a los planos de ubicación de dispositivos que se adjuntan a la presente y que en resumen definen la siguiente cantidad de dispositivos:

	Detector de Humo	Detector de Temperatura	Estación Manual	Luz estroboscópica	Módulo de Control	Módulo Aislamiento
Planta baja	26	7	2	3	1	1
1era PA	45		2	6	1	1
2da PA	24		2	3	1	1
3era PA	24		1	2	1	1
4ta PA	27		1	2	1	1
5ta PA	23		1	2	1	1
TOTAL	169	7	9	18	6	6

215

- El contratista se compromete a cumplir con las normas de seguridad establecidas por la institución y a tomar todas las medidas necesarias para prevenir accidentes y daños a personas y equipos.
- El contratista se compromete a mantener la confidencialidad de toda la documentación e información proporcionada la institución.
- Los horarios de trabajo se ajustarán conforme al acceso a áreas restringidas y atención a pacientes, previa coordinación con SOLCA NÚCLEO DE LOJA.

Documentos habilitantes a entregar como respaldo de la oferta:

1. Entrega de APUS que soporten la oferta presentada

2. Personal mínimo (presentar hojas de vida) director del proyecto (Ingeniero o tecnólogo en electrónica y telecomunicaciones), instaladores calificados (al menos 3, deberán incluir **certificados** de haber participado en proyectos de instalación de Sistemas de detección de incendios).

3. Experiencia mínima: presentar actas de entrega recepción / facturas (al menos dos obras de detección de incendios similares)

FICHA TÉCNICA DE LOS EQUIPOS: SI OBLIGATORIO ENVIAR.

Forma de pago: 40% anticipo (con emisión de garantía de buen uso) y 60% una vez suscrito el acta de entrega-recepción

GARANTÍA:

1 año en equipos y materiales.

Al menos 1 año en mano de obra.

La garantía entrará en vigor a partir de la entrega definitiva del servicio.

ENTREGABLES:

Memoria técnica

Planos AS BUILT

Acta de capacitación y uso del sistema

Garantía técnica.

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 60 DÍAS.

VALIDEZ DE LA OFERTA: 60 DÍAS

PRECIO UNITARIO SIN IVA:

PRECIO TOTAL SIN IVA:

INDICAR SI APLICA IVA

Loja, _____ de 2026.

Ing. Luis Alejandro Réyes Vélez.
PRESIDENTE
COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.
SOLCA NÚCLEO DE LOJA.